

Zertifikat

Nr. z7221a-22

Auftraggeber:

TKM GmbH
Schlossstraße 123
41238 Mönchengladbach, Deutschland

Klasse Ea**Prüfling(e):**

Symmetrisches Kupferkabel:

TKM by BELDEN 1000 - STP - 4X2X - Cat.7+

Art.-Nr.: 1111227-5 (Dca);
1111227-4 (Cca);
1111227-3 (B2ca)

Steckverbinder:

KSM - Keystone Modul - Cat.6A - STP - HD

Art.-Nr.: 467768205 (ohne Staubschutzklappe);
467768201 (mit Staubschutzklappe)

Bewertungsstandard(s):

DIN EN 50173-1 (2018-10)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R7221a-22** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 09.02.2022


Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)

**GHMT AG**

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de